



PROCESSO : 7236/989/22
INTERESSADO : VALINHOS - CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL ALBERTO JULIANO SERRA
ASSUNTO : V Fiscalização Ordenada 2022 - Creches
RESPONSÁVEL : LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
CPF : 292.817.058-85

Senhor(a) Conselheiro(a),

Consoante determinação superior e orientação dos DSFs realizamos, no dia 25 de novembro, a V Fiscalização Ordenada de 2022, com intuito de verificar a situação das Creches municipais.

A ação padronizada foi realizada com o apoio de aplicativo desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação, consistente em questionário previamente elaborado.

Assim, juntamos aos presentes autos o relatório da inspeção realizada, com as respostas aos quesitos formulados, dentre os quais destacamos os seguintes apontamentos:

- No município há lista de espera para crianças de 0 a 3 anos de idade;
- Há lista de espera para crianças de 0 a 3 anos de idade na creche visitada;
- A última desinsetização não foi feita há menos de 6 meses na creche visitada;
- A última desratização não foi feita há menos de 6 meses na creche visitada;



- Os espaços físicos da creche visitada não se encontram conservados, livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros, conforme descrito pela fiscalização: É necessário reparar o batente da porta de uma das salas de aula;
- Nos espaços físicos da creche visitada há itens aparentes que possam comprometer a segurança das crianças, conforme descrito pela fiscalização: Na area externa, onde as crianças brincam, a grama não está aparada. Verificamos que no terreno vizinho (que segundo as informacoes recebidas, é da Prefeitura de Valinhos), o mato também está alto com risco da entrada de bichos nas instalações da creche;
- Na creche visitada, as portas e janelas das áreas de armazenamento e/ou preparo dos alimentos não possuem telas milimetradas.

Dessa forma, submetemos os autos à elevada apreciação de Vossa Excelência, para as providências que entender pertinentes, ressaltando que o Órgão Público foi eletronicamente oficiado nos termos do que determina a Nota Técnica SDG nº 180.

UR-03, em 28 de Novembro de 2022.

Marco Francisco da Silva Paes
Diretor Técnico de Divisão